



31.07.2024 № _____
На № _____ от _____

Главному специалисту-эксперту
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике
Овчинниковой Л.З.

Уважаемая Линара Закариевна!

В связи с полученным **предписанием № 631 от 20 марта 2024 года** от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике (Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике), направляем отчет о проведенных мероприятиях:

№ п/п	Нарушения	Устранение
1	В соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах №409, №410 и спортивном зале (кабинет №224) провести замену покрытия пола из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию	В учебных кабинетах №409, №410 заменено покрытие пола (Приложение 1, 2) В спортивном зале (кабинет №224) произведена покраска пола (Приложение 3)
2	В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в коридоре на 4 этаже и в учебных кабинетах №403, №404 провести ремонт поверхности потолка и стен	Выполнено (Приложение 4, 5, 6)

Директор МБОУ СОШ № 81

И.В. Шадрина